

Regelsæt



I henhold til AT vejledning B.4.4 2005 kræves der et alarmsignalanlæg og sikkerhedsbelysningsanlæg for køle- og frostrum som har et rumfang der er >10 kubikmeter – og hvor der i rummet er en temperatur som er $< +10$ grader. Alarmanlægget skal sikre driften i minimum 10 timer af en visuel og akustisk alarm – som skal placeres udenfor køle/frostrummet hvor personer færdes. Udover alarmanlægget – skal der etableres et separat sikkerhedsbelysningsanlæg efter gældende lovgivning.

Centralanlæg



EXIT ZONE centralanlæg for køle- og frostrum sikrer minimum 10 timers nøddrift af den tilsluttede blitz – og lyd giver.

Best. Nr
800002 EZ-Køle- og frostrumscentral

Hjælpeudstyr



EXIT ZONE hjælpeudstyr er særligt udvalgt til at kunne fungere under de temperaturforhold som er i køle- og frostrum.

Best nr.
200125 Flugtvejsarmatur med LED for centralanlæg (egnet ned til -28 grader) IP54
200900 Flugtvejsarmatur med E14 Fatning 15W for centralanlæg IP54
260025 Panikbelysningsarmatur med LED (egnet ned til -28 grader) IP 54
600400 EZ-Blitz/Lydgiver for frostrum IP54.
600410 EZ-Tryk for køle/frostrum IP54.